



Uczestnicy postępowania przetargowego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę instalacji gazów technicznych zasilających aparaturę naukowo-badawczą oraz systemy bezpieczeństwa i ostrzegania przed zagrożeniem" na działce nr 43/7 przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na wnioski przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie, że tylko dla szaf butlowych wewnętrznych należy przewidzieć wentylatory wyciągowe a dla szaf zewnętrznych nie przewiduje się zastosowania wentylatorów. Zwracamy uwagę, że projekt branży sanitarnej nie przewiduje zastosowania wentylatorów wyciągowych dla szaf zewnętrznych (przewidziana jest wentylacja grawitacyjna). Wątpliwości powstają w związku z projektem elektrycznym, w którym zarówno dla szaf wewnętrznych jak i zewnętrznych doprowadzone jest zasilanie przewodem elektrycznym YDYzo 3x1,5”.

Odpowiedź:

"Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia nie przewiduje się montażu dodatkowych wentylatorów dla szaf zewnętrznych na butle gazowe.

Ujęte w projekcie elektrycznym przewody do w/w szaf należy wykonać, gdyż stanowią one zasilenie dla potencjalnej późniejszej przebudowy lub rozbudowy instalacji wentylacji szaf."

Postanowienia SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma
poprzez odesłanie treści jego ostatniej strony
wraz z pieczętką imienną i podpisem, na nr faksu: 81 744 50 67

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA
d/s ADMINISTRACYJNO
- EKONOMICZNYCH

E. Bronisz
Emilia Bronisz